

Tableau - Moyens de secours (CGDIS)

Le présent tableau regroupe à titre d'information les moyens de secours à prévoir lors de la construction ou modification d'un établissement. La catégorisation RENITA n'est pas représenté dans le tableau mais doit être demandé par le formulaire spécifique. Il est à noter que la catégorisation la plus stricte est à prévoir pour un établissement regroupant plusieurs types d'objet. Le préventionniste du CGDIS peut, en fonction de l'établissement en question, déroger au présent tableau.

Type d'objet	Hauteur	Classification	détection incendie intercraie	FBP	FAT	FSD	Fiche d'intervention	Plan d'intervention	Plans de reconnaissance	Colonne sèche	Colonne en charge	Commentaire	
Immeuble à exploitation résidentielle ou mixte	Bas												
	Moyen		parties communes	X	X		X	X	X	X			
	Élevé - Type A		parties communes	X	X		X	X	X	X	type B	type C	
sous-sol	≤ 2 sous-sols											autres moyens en fonction de l'exploitation	
	> 2 sous-sols											autres moyens en fonction de l'exploitation	
Bâtiment administratif	Bas	≤ 1.600 m2											
		≤ 5.000 m2	X	X	X	X	X	X	X	X			
		> 5.000 m2	X	X	X	X*	X	X	X	X		FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
	Moyen	≤ 20.000 m2	X	X	X	X*	X	X	X	X		FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
		≤ 1.600 m2											
		≤ 5.000 m2	X	X	X	X	X	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
	Élevé - Type A	> 5.000 m2	X	X	X	X*	X	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
		> 20.000 m2	X	X	X	X*	X	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
		Élevé - Type B, C	≤ 1.600 m2	X	X	X	X	X	X	X	type B	type C	
	Salle de restauration	Bas	≤ 50 personnes										
Moyen		≤ 50 personnes	X	X	X	X	X	X	X				
Élevé - Type A		> 50 personnes	X	X	X	X*	X	X	X				
Parking couvert > 20 véhicules	Bas	21-50 emplacements	X	X	X		X	X	X	X			
		51-250 emplacements	X	X	X	X*	X	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
		> 250 emplacements	X	X	X	X*	X	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
	Moyen	21-50 emplacements	X	X	X	X	X	X	X	X			
		51-250 emplacements	X	X	X	X*	X	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
		> 250 emplacements	X	X	X	X*	X	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
	Élevé - Type A	21-50 emplacements	X	X	X	X*	X	X	X	X			
		51-250 emplacements	X	X	X	X*	X	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
		> 250 emplacements	X	X	X	X*	X	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
	Etablissement de vente	Bas	Cat. 1	X	X	X	X*	X	X	X	X		
Cat. 2			X	X	X	X	X	X	X	X			
Cat. 3			X	X	X	X	X	X	X	X			
Moyen		Cat. 1	X	X	X	X*	X	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
		Cat. 2	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Cat. 3	X	X	X	X	X	X	X	X			
Élevé - Type A	Cat. 1	X	X	X	X*	X	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
	Cat. 2	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Cat. 3	X	X	X	X	X	X	X	X				
Élevé - Type B, C	Cat. 1	X	X	X	X*	X	X	X	X	type B	type C	FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
	Cat. 2	X	X	X	X	X	X	X	X	type B	type C		
	Cat. 3	X	X	X	X	X	X	X	X	type B	type C		
Logement encadré	Bas	< 12 personnes	X	X	X	X*	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
	Moyen	≥ 12 personnes	X	X	X	X*	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
Service d'éducation pour enfants non-scolarisés	Bas, Moyen ou élevé	≤ 50 / > 100	X	X	X	X	X	X	X			Alarmis bouton poussoir	
	Bas, Moyen ou élevé	> 100	X	X	X	X	X	X	X			Alarmis bouton poussoir	
Service d'éducation pour enfants scolarisés	Bas, Moyen ou élevé	≤ 75	X	X	X	X	X	X	X			Alarmis bouton poussoir	
	Bas, Moyen ou élevé	> 75 / ≤ 150	X	X	X	X	X	X	X			Alarmis bouton poussoir	
Etablissement d'hébergement	Bas	≤ 50 occupants	X	X	X	X	X	X	X				
		50 - 250 occupants	X	X	X	X*	X	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
		> 250 occupants	X	X	X	X*	X	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
	Moyen	≤ 50 occupants	X	X	X	X	X	X	X	X			
		50 - 250 occupants	X	X	X	X*	X	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
		> 250 occupants	X	X	X	X*	X	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
	Élevé - Type A	≤ 50 occupants	X	X	X	X	X	X	X	X			
		50 - 250 occupants	X	X	X	X*	X	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
		> 250 occupants	X	X	X	X*	X	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
	Élevé - Type B, C	≤ 50 occupants	X	X	X	X	X	X	X	X	type B	type C	
50 - 250 occupants		X	X	X	X*	X	X	X	X	type B	type C	FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
> 250 occupants		X	X	X	X*	X	X	X	X	type B	type C	FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
Hôpitaux, CIPA	Bas	≤ 30 classes	X	X	X	X	X	X	X			ALARMIS obligatoire	
	Moyen	> 30 classes	X	X	X	X	X	X	X			ALARMIS obligatoire	
	Élevé - Type A	> 30 classes	X	X	X	X	X	X	X			ALARMIS obligatoire	
	Élevé - Type B, C	> 30 classes	X	X	X	X	X	X	X	type B	type C	ALARMIS obligatoire	
Etablissement artisanaux et industriels	Bas	Cat. 1	X	X	X	X	> 2.500 m2	> 2.500 m2	> 2.500 m2				
		Cat. 2	X	X	X	X	X	> 5.000 m2	> 5.000 m2	> 5.000 m2			
		Cat. 3	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Moyen	Cat. 1	X	X	X	X	> 2.500 m2	> 2.500 m2	> 2.500 m2				
		Cat. 2	X	X	X	X	X	> 5.000 m2	> 5.000 m2	> 5.000 m2			
		Cat. 3	X	X	X	X	X	X	X	X			
Élevé - Type A	Cat. 1	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Cat. 2	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Cat. 3	X	X	X	X	X	X	X	X				
Ecoles	Bas	≤ 5 classes	X	X	X	X*	X	X	X				FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
		> 5 classes / < 10	X	X	X	X*	X	X	X				FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
		≥ 10 classes	X	X	X	X*	X	X	X				FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
	Moyen	≤ 5 classes	X	X	X	X	X	X	X				FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
		> 5 classes / < 10	X	X	X	X*	X	X	X				FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
		≥ 10 classes	X	X	X	X*	X	X	X				FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
	Élevé - Type A	≤ 5 classes	X	X	X	X*	X	X	X				FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
		> 5 classes / < 10	X	X	X	X*	X	X	X				FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
Élevé - Type B, C	≤ 5 classes	X	X	X	X*	X	X	X	type B	type C		FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
	> 5 classes / < 10	X	X	X	X*	X	X	X	type B	type C		FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
	≥ 10 classes	X	X	X	X*	X	X	X	type B	type C		FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
Lycée, Université	Bas	≤ 30	X	X	X	X*	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
	Moyen	> 30	X	X	X	X*	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
	Élevé - Type A	≤ 10 classes	X	X	X	X*	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
	Élevé - Type B, C	> 10 classes	X	X	X	X*	X	X	X	type B	type C	FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
Installations de natation	Bas	≤ 10 classes	X	X	X	X*	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
	Moyen	> 10 classes	X	X	X	X*	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
Parc d'attraction	Bas	≤ 10 classes	X	X	X	X*	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
	Moyen	> 10 classes	X	X	X	X*	X	X	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
Salle recevant du public	Bas	Cat. 1	X	X	X	X*	> 500 pers	> 500 pers	> 500 pers				FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
		Cat. 2	X	X	X	X*	> 500 pers	> 500 pers	> 500 pers				FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
		Cat. 3	X	X	X	X	> 500 pers	> 500 pers	> 500 pers				FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
	Moyen	Cat. 1	X	X	X	X*	> 500 pers	> 500 pers	> 500 pers	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
		Cat. 2	X	X	X	X*	> 500 pers	> 500 pers	> 500 pers	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
		Cat. 4	X	X	X	X*	> 500 pers	> 500 pers	> 500 pers	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS
Élevé - Type A	Cat. 1	X	X	X	X*	> 500 pers	> 500 pers	> 500 pers	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
	Cat. 2	X	X	X	X*	> 500 pers	> 500 pers	> 500 pers	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
	Cat. 4	X	X	X	X*	> 500 pers	> 500 pers	> 500 pers	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
Élevé - Type B, C	Cat. 1	X	X	X	X*	> 500 pers	> 500 pers	> 500 pers	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
	Cat. 2	X	X	X	X*	> 500 pers	> 500 pers	> 500 pers	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
	Cat. 4	X	X	X	X*	> 500 pers	> 500 pers	> 500 pers	X			FSD obligatoire, si bâtiment éligible pour branchement ALARMIS	
Structure socio-thérapeutique	Bas	≤ 12 enfants	X	X	X	X	X	X	X			détecteurs de fumée + signaux d'alarmes	
	Moyen	> 12 enfants	X	X	X	X	X	X	X			détecteurs de fumée + signaux d'alarmes	

validé le 25.01.2023
par: Col. Raymond Guidat